



WSW & PARTNER GMBH | Hertelsbrunnenring 20 | 67657 Kaiserslautern

Verbandsgemeindewerke/ Gemeindewerke
Enkenbach-Alsenborn
z. Hd. Herr Oester
Hauptstraße 18

D – 67677 Enkenbach-Alsenborn

Kaiserslautern, 17.10.2022

Erschließung des Neubaugebietes „Harrspott II“ in Enkenbach-Alsenborn
Landschaftspflegerische Stellungnahme zur Entwässerung (Notüberlauf)

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sehr geehrter Herr Oester,

nach Überprüfung der geplanten Leitungstrasse für den geplanten Notüberlauf der Versickerungsmulde im nordöstlichen Plangebiet stellen wir fest, dass diese unmittelbar an den Kanal im Bereich der Wiesenstraße anschließt. Zu Eingriffen in bestehende Grünstrukturen kommt es somit lediglich kleinräumig nördlich der vorhandenen Wohnbebauung bis zum Anschluss den Vorfluter (Alsenz). Hier quert die Kanaltrasse auf einer Länge von ca. 40 m eine intensiv genutzte, artenarme Fettwiese (Flur 0, FlSt. 362/20). Zur Herstellung der Trasse werden deshalb keine Gehölzrodungen erforderlich.

Die zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft sind wegen ihrer Kleinräumigkeit und dessen temporärerem Charakter als nicht bewertungsrelevant einzustufen.

Mit freundlichen Grüßen

WSW & Partner GmbH

i. A. Dipl.-Ing. silv. (Univ.), Forstassessor *Christian Konrath*